



MUZAX00JR3NI

Městský úřad Žatec
Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí
Stavební úřad
náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Spis. zn.: MUZAS/4582/2021/SU/ [redacted]
Č.j.: MUZA 14218/2021
Pracoviště: třída Obránců míru č. p. 295 Žatec
Vyřizuje: [redacted]
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]

V Žatci dne 08. 04. 2021

PROTOKOL

Protokol o úkonu, který provedl Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí ve věci

vydání kolaudačního souhlasu

na stavbu projektem nazvanou:

**Skladový prostor z bývalé mořírny na st. p. č. 4992/1 (areál Šroubárny) -
Žatec**

na pozemku st. p. č. 4992/1 v katastrálním území Žatec v řízení zahájeném na žádost, kterou dne 27.01.2021 podal a dne 22. 03. 2021 doplnil

Úkon byl zahájen v 10:00 hodin dne 08. 04. 2021. Původní termín 26. 02. 2021 byl zrušen ze strany stavebního úřadu z důvodu nařízených opatření v souvislosti s pandemií Covid-19.

Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí vydal na stavbu dne 22. 09. 2020 stavební povolení pod spis.zn.: MUZAS/23800/2020/SU/[redacted], č.j. MUZA 34328/2020, které nabylo právní moci dne 15. 10. 2020.

Přítomni:

Jméno, příjmení	organizace	podpis
[redacted]	MěÚ Žatec, SV	[redacted]

Popis stavby:

- Jedná se o změnu využití původního prostoru bývalé mořírny ve stávajícím objektu v areálu bývalé Šroubárny.
- Do prostoru byla provedena vestavba kanceláře se sociálním zařízením, zastropená dřevěnou konstrukcí s podhledem ze sádkartonových desek s tepelnou minerální izolací. Prostor bude nově sloužit jako mezisklad ~~obalového~~ materiálu před jeho dalším zpracováním (karton, folie), který bude skladován na dřevěných paletách.
- Kancelář a soc. zařízení jsou vytápěny el. sálavými panely, sklady jsou nevytápěné. Ohřev teplé vody je zajištěn el. zásobníkovým ohříváčem TO 10 litrů umístěným u umyvadla.
- Ve skladu nebude trvalé pracoviště, zázemí zaměstnanců je v kanceláři (3 osoby).

Průběh úkonu:

Předložené doklady:

- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem - závazné stanovisko k užívání stavby ze dne 18. 03. 2021 č.j.: KHSUL 29196/2021 sp. zn.: S-KHSUL 27598/2020
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Žatec – závazné stanovisko k užívání stavby ze dne 19. 02. 2021 č.j.: HSUL-2527-6/ŽA-2020, ev. č. 29 K/PRE-Chy/2021
- Zpráva o revizi elektroinstalace ev.č. 2/21ELINS13 ze dne 16. 02. 2021
- Potvrzení o likvidaci odpadu

.....

.....

.....

.....

Změny oproti původní projektové dokumentaci:

- způsob vytápění kanceláře - místo el. přímotopů byly osazeny stropní infrapanely
- změna osazení svítidel - doložen přepracovaný protokol o výpočtu um. osvětlení.

Zjištěné vady a nedodělky:

.....

.....

.....

Závěry ústního jednání:

Na základě provedeného místního šetření, posouzení předložených dokladů, ~~předložení~~
~~chybějících dokladů,~~

*je ~~mož~~ stavební úřad vydá kolaudační
souhlas. Stavba je schopna bezpečného
a trvalého užívání.*

Skončeno, přečteno, podepsáno

Podpisy všech přítomných:



Důvody odepření podpisu:

/

Námítky proti obsahu protokolu:

/

Úkon byl skončen v^{10:30}...hodin dne 08. 04. 2021

Zapsal: 

