



**Městský úřad Žatec**  
**Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí**  
Stavební úřad  
náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Spis. zn.: MUZAS/25361/2021/SU/ [redacted]  
Č.j.: MUZA 38795/2021  
Pracoviště: třída Obránců míru 295, Žatec  
Vyřizuje: [redacted]  
Tel.: [redacted]  
E-mail: [redacted]

V Žatci dne 16. 09. 2021

## VÝZVA

**HP-Pelzer s.r.o., odštěpný závod Žatec, IČ 40524604, Pod Kyjovem 349/18, Radčice, 322 00 Plzeň 22, pověřená osoba [redacted] ředitel závodu**

(dále jen "vlastník stavby") dne 20. 08. 2021 učinil podání ve smyslu § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád tím, že doplnil podklady požadované ve výzvě ze dne 09. 08. 2021 č. j. MUZA 33342/2021, vydané na základě kontrolní prohlídky dne 05. 08. 2021 ve věci prošetření stavby s názvem:

### **Objekt bývalého Cukrovaru na st. p. č. 869/1 v k.ú. Žatec**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. č. 869/1 v katastrálním území Žatec.

Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), shledal, že podání trpí vadami, a to:

1. Jako doklad odpojení výrobních linek od elektrické energie předložil pouze protokol, který je opatřen razítkem firmy, stavební úřad spolu se státním úřadem inspekce práce, Oblastním inspektorátem pro Ústecký kraj a Liberecký kraj požadoval předložení zprávy vypracované příslušným revizním technikem.

a proto podle § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

## **v y z ý v á**

vlastníka stavby, aby nejpozději do


**30. 09. 2021**

doplnil podání o tyto údaje a podklady:

1. k odpojení linek od přívodu elektrické energie zprávu, která bude vypracována příslušným revizním technikem tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o odborné odpojení zamezující opětovnému připojení.

### **Upozornění**

Pokud nebudou nedostatky podání ve stanovené lhůtě odstraněny, bude stavební úřad postupovat v souladu s ustanovením § 134 odst. 3 a § 179 odst. 5 písm. b) stavebního zákona.



**Ing. Tomáš TRAVNÍČEK, MPA**

vedoucí stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí

### **Obdrží:**

**účastníci (dodejky)**

HP-Pelzer s.r.o., odštěpný závod Žatec, IDDS: 7xgxj3m