



MUZAX00M92GR

**Městský úřad Žatec**  
**Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí**  
Stavební úřad  
náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Spis. zn.: MUZAS/15391/2022/SU [redacted]  
Č.j.: MUZA 15392/2022  
Pracoviště: třída Obránců míru 295, Žatec  
Vyřizuje: [redacted]  
Tel.: [redacted]  
E-mail: [redacted]

V Žatci dne 12.04.2022

## PROTOKOL

Protokol o úkonu, který provedl Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí ve věci prošetření stavby dle ustanovení § 133 odst. 2 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“):

### Hala na st. p. č. 4992/1 v k. ú. Žatec - havárie

na pozemku st. p. č. 4992/1 v katastrálním území Žatec, jejímž vlastníkem je

[redacted]  
(dále jen "vlastník").

Úkon byl zahájen v 11:00 hodin dne 12.04.2022.

**Přítomni:**

JMÉNO A PŘÍJMENÍ	ORGANIZACE	PODPIS
[redacted]	MÚC, ŽATEC, SVU, ŽP -/- -/-	[redacted]
	[redacted]	

**Průběh úkonu:**

Popis havárie:

NÁSLEDKEM NÁBOUBRÁNÍ NOSNÉHO SLOUPU DNE 01.04.2016  
DOŠLO KE ZRŮCENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE V ČÁSTI  
MEZI OSAMI 11 - 20, PLOŠE CCA 2400 m<sup>2</sup>.

POPIS JE POUŽIT DLE ÚSLOVÍ KE VYŘESU  
Č. J. 1.1.2., KTERÝ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
SCHVALENÉ V ŘÍZENÍ O DOPLŇKOVÉM DOVOLENÍ  
STAVBY. DOKUMENTACI VYPRACOVAL [REDAKCE]  
[REDAKCE] ČRAIT [REDAKCE] Z 05/2016.

NÁSLEDKEM HAVÁRIE JE OMEZEN PŘÍSTUP DO NEZA-  
JIŠTĚNÉ ČÁSTI HALY (OSA 11 - 20).

Přijatá opatření:

HALA JE ČLENĚNA NA STATICKY NEZÁVISLÉ  
ČÁSTI. JEDNU ČÁST Tvoří ÚSEK MEZI OSAMI  
11 - 20 - ZDELA NEPŘÍSTUPNÝ DO VYPRACOVÁNÍ  
STATICKÉHO POSUDKU - SANKCE HAVAROVANÉ  
STŘEŠNÍ KČE. PŘEDLOŽEN BYL PROTOKOL  
KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI STÁVAJÍCÍHO STAVU  
HALY, SROUBARNA ZATEC, VYPRACOVAL [REDAKCE]  
[REDAKCE], ZDE JE TENTO ÚSEK OZNAČEN JAKO ÚSEK C.  
DALŠÍ SAMOSTATNÝ ÚSEK S PROSTORY S OMEZENÍM  
PROVOZU A DOZOLEM PŘI VYKLADNÁVÁNÍ, JE ÚSEK  
B MEZI OSAMI 20 - 29 - V SOUČASNÉ DOBĚ JE  
CCA 2/3 VYKLÍŽEN. ÚSEK A MEZI OSAMI  
30 - 41 JE BEZ OMEZENÍ. DLE SDĚLENÍ ZÁSTUPCE  
VLASTNÍKA PROBÍHAJÍ JEJNÁNÍ O DALŠÍM POSTUPU

Další postup:

HALA JE HALA ODPOJENA - CELA - OD ELEKTŘINY  
A VODY KVŮLI BEZPEČNOSTI (ÚŘEL A, B, C).  
NA ZÁKLADĚ STATICKÉHO POSUDKU K SANAČNÍM PRACEM,  
VIDA SU ROZHODNUTI - NUTNE ZABEZPEC PRACE.  
PRO PROVEDENI - POVOLENI NOVE STREŠNI KONSTRUKCE  
VČETNE NAVAŽNICÍCH STAVEBNÍCH ÚRAV, BUDE VYPRACO  
VANA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A POVOLENA BUDE  
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM - NA ŽÁDOST  
STAVEBNÍKA.

Podpisy všech přítomných:



Důvody odepření podpisu:

Námítky proti obsahu protokolu:

Úkon byl skončen v ..... 12.10 ..... hodin dne 12.04.2022.

Zapsal:

