

Okresní národní výbor v L o u n e c h  
odbor výstavby a územního plánování

OVÚP 332/903/81

č.j.

Louny, dne

14. 6. 1981

Vyřizuje:

S 85/79

Místní národní výbor

Tuchořice

K o l a u d a č n í   r o z h o d n u t í

Po přezkoumání Vašeho návrhu ze dne 11. 5. 1981  
a na základě výsledků ústního jednání, spojeného s místním  
šetřením ze dne 19. 5. 81  
a na podkladě kladného stanoviska doplnění podání a předl.  
ze dne dokladu o způsobilosti provozovny k převozu

odbor výstavby a územního plánování ONV v Lounech podle  
ust. § 82 odst. 1, zák. č. 50/1976 Sb. povoluje  
užívání stavby:  
prodejna smíšeného zboží na [redacted]  
v Lipně, okr. Louny.

**Stavba obsahuje:**

Prizemní nepodsklepený objekt, zast. pl. 264 m<sup>2</sup>. Smíšená pro-  
dejna, obslužný pultový prodej. Zásobování přes rampu. Vytápění  
el. akumuláč. kamny. Odskanalizování do říčky na vyvážení. Vodov. přípojka z ulič.  
rozvodu. El. přípojka závěsným kabelem ze vzdušné distrib. sítě.  
Prodejna s pl. 61,5 m<sup>2</sup>.

Louny, dne

Pro užívání stavby Odbor výstavby a územního plánování ONV  
v Lounech stanoví dle ust. § 82, odst. 2 cit. zákona a § 43,  
odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. tyto podmínky:

1. Opravit ohrad. zeď - dozdít do stáv. úrovně a zakrýt taškami.
2. Stáv. objekt po odbourání nahrubo omítnout.
3. Zřídit přístřešek na popelnice dle PD.
4. Označit viditelně hlavní uzávěr vody, objekt vybavit 2 x ruč-  
ní hasicí přístroj vodní a 1 x sněhový, vyvěsit poplach.  
směrnice.
5. Provést nátěry klempířských prvků.
6. Veškerá okna do skladů opatřit sítí.
7. Stavebník předloží výchozí reviz. zprávu na venkov. osvětlení.

Voda používaná v objektu pro potravní účely bude do odvolání  
převařována!

ust. § 82 odst. 1, zák. č. 50/1976 Sb. povoluje  
užívání stavby:

Stavba obsahuje:

Okresní národní výbor v L o u n e c h  
odbor výstavby a územního plánování

h.

Zjištěné drobné nedostatky budou odstraněny ve lhůtách:  
body 3) 4) 6) 7) ..... do 30. 6. 1981  
body 1) 2) 5) ..... do 31. 9. 1981

Předložené doklady:  
- závazný posudek OHS z 18. 5. 1981 č.j. 801/XXX 222/81  
- výchozí revizní zpráva elektro, hromosvodů  
- rozbor vody  
- potvrzení o zkoušce těsnosti žumpy, vodoinstalace a kanalizace /doklady - viz podrobný výčet v protokolu z kolaud. řízení dne 15. 5. 1981/.

### O d ů v o d n ě n í

Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15dnů, ode dne doručení, k odboru územního plánování SČKNV v Ústí n/L. podáním u OVÚP ONV v Lounech.

Dále obdrží:

1. MNV v Tuchořicích  
stavebník /pokud žádost o kolaudaci podal uživatel/  
Lounech
2. Středisko geodezie v
3. Jednota SD Podbořany,
4. OVÚP -