

čp. 2

Z á p i s

sepsaný dne 15.5. 1981 v místnosti MNV Tuchořice- Lipno za přítomnosti :

[redacted] OVÚP ONV Louny
[redacted] OIPO Žatec
[redacted] OHS Louny
[redacted] MNV Tuchořice
[redacted] MNV Tuchořice
[redacted] Jednota Podbořany
"

P ř e d m ě t e m dnešního jednání je kolaudace prodejny P60 v Lipně na parcelě [redacted] k.ú Lipno.

Územní rozhodnutí ~~bylo vydáno~~ a stavební povolení bylo vydáno dne 22.11. 1979 , pod č.j. OVÚP 332-2563-1979/Hř.

Stručný popis:

Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt rozměry -zast.plocha 263,4 m2. Zatřešená pultovými vyzníkem, krytina KOB. Odkanalizování do žumpy na vyvážení.Vodo a el.instalace nepojení na veřejnou síť. Vytápění el.aku . kamny.

Oproti projektu jsou následující změny:

Před vstupem do prodejny bylo provedeno zádveří, sklad obalů byl rozdělen -byla vytvořena předdodávka zboží a sklad obalů.Zásobovací rampa je otevřená.Na místo ploché střechy je provedena pultová. Agregáty pro chladicí box jsou umístěny v přístřešku vně budovy. Při pochůzce byly zjištěny následující nedodělky:

- 1/ Je nutno doplnit poškozenou ohradní mzeď do úrovně stávající a zakončit položením tašek.
- 2/ Objekt, který byl odbeurán , je nutno opatřit hrubou omítkou
- 3/ Je nutno ~~zřídit~~ zřídit okapový chodníček a rigol dle projektu
- 4/ Střešní povrchové vody je nutno papojit na kanalizaci obce dle projektu.
- 5/ V blízkosti rampy bude zřízen přístřešek na popelnice dle projektu.
- 6/ Dokončit terénní úpravy za prodejnou.
- 7/ Venkovní osvětlení , které bylo poškozeno při provádění terénních úprav bude opraveno. - *nová keriz. práce*
- 8/ Viditelně označit hlavní uzávěr vody
- 9/ Dokončit osazení mříží - *repar. sítě*

- 10/ Dokončit truhlářskou úpravu dveří.
- 11/ Dokončit nátěry klempířských prvků
- 12/ Veškerá okna do skladů budou opatřena sítí proti vnikání hmyzu
- 13/ Pro potřebu úklidových prostředků bude dodána skříň.

Závady č. 5,7,8,9,10,12 budou odstraněny do 30.6. 1981-proveden MNV Tuchořice.

Závady pod bodem 1,2,3,4,6,11 budou odstraněny do 31. 9. 1981-provedena MNV Tuchořice.

Závada pod bodem 13 bude odstraněna do 30.6. 1981-proveden Jednota. Vyjádření OIPO Žatec:

+ Souhlasí s uvedením objektu prodejny do trvalého provozu, Objekt bude vybaven rušnicí hasicímu přístroji, dva vodní a jeden sněhový /práškový/. Dudou vyvěšeny poplachové směrnice.

Vyjádření OHS:

+ Voda dle bakter. rozboru nevyhovuje, bude pro potřebu pití přečerpávána.

Unvestor předložil následující doklady:

- 1/ Výchozí rev.zprávu ze dne leden 1981 pro revizi el.zařízení prodejny-provedl OSP Louny-rev. technik [redacted], č. 7.00-72-146-I-E2-A dne Leden 1981-bez závad
- 2/ Vých.rev. zpráva hromosvodů ze dne 15.8.1980-provedl rev.techn. Mencl, č.7.00/78/307/EZ-bez závad
- 3/ Rozbor vody ze dne 15.12.1980 -bakteriologicky závadná
- 4/ Potvrzení o nepropustnosti žumpy ze dne 5.5.1981-provedl MNV Tuchořice
- 5/ Povrzení pro provedené práce kanalisace a vodovod dle ČSN-provedl MNV.
- 6/ Vých.rev.kz zppáva na kabel.přípojku nebyla předložena, jelikož v době kolaudace byl již osazen elektroměr rozvodnými závody a tímto se předpokládá ,že přípojka je bez závad
- 7/ Byl předložen geometrický plán dle skut. čího zeměření

Stavba je provedena ve velmi dobré kvalitě

Skončeno přečteno podepsáno